



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066
Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86
E-mail: rostekhnadzor@rosnadzor.ru
<http://www.gosnadzor.ru>
ОКПО 00083701, ОГРН 1047706697650
ИНН/КПП 7709561778/770901001

Руководителям МТУ
по надзору за ЯРБ
С.Г. Перевошикову
В.А. Каткову
А.П. Хомякову
В.Д. Прилепских

И.о. руководителя МТУ по надзору за
ЯРБ
А.И. Назарову
В.Е. Савинову

№ 05-00-10/1225

На № _____ от _____

О применении РБ по неразрушающему контролю

Директору
ФБУ НТЦ ЯРБ
А.А. Хамазе

Сообщаю, что приказами по Ростехнадзору утверждены руководства по безопасности при использовании атомной энергии:

- «Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Капиллярный контроль» (приказ от 30.04.2014 № 182);

- «Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Вихрековый контроль» (приказ от 21.05.2014 № 219);

- «Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Визуальный и измерительный контроль» (приказ от 06.06.2014 № 247).

Ранее действовавшие унифицированные методики ПНАЭ Г-7-018-89 (капиллярный контроль) и ПНАЭ Г-7-016-89 (визуальный и измерительный контроль) признаны недействующими.


В связи с неоднократными обращениями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, связанными с отсутствием переходного периода для приведения в соответствие конструкторской документации, проведения аттестации дефектоскопистов и т.д. разъясняем, что руководства по безопасности носят рекомендательный характер и их выпуск не может являться основанием для приостановки работ по организации и проведению неразрушающего контроля, а также для незамедлительного приведения в соответствие с указанными руководствами по безопасности документации организаций.

Дополнительно информирую Вас о том, что в настоящее время, в связи с выходом постановления Правительства Российской Федерации от 1 марта 2013 г. № 173, прорабатывается вопрос об организации разработки на базе унифицированных

методик неразрушающего контроля соответствующих национальных стандартов с последующим применением их на обязательной основе.

Прошу довести вышеизложенную информацию до сведения инспекторского состава и заинтересованных поднадзорных организаций.

И.о. начальника Управления по
регулированию безопасности атомных
станций и исследовательских ядерных
установок



М.И. Мирошниченко

Привизирский
8(495)645 94 79*5093#
D:\mlc\Унифицированные методики\Для МТУ по надзору за ЯРБ (об РБ по НК).doc