



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 03/11/20 от 03.11.2020г.
о результатах теплового контроля**

Общая информация	
Заказчик	ООО «СИМ», Адрес: 140333, Московская область, г. Егорьевск, д. Лесково, д. №100
Основание для проведения работы	Заказ клиента №210 от 26.10.2020г.
Объекты контроля, краткая характеристика	Нежилое помещение по адресу: 140333, Московская область, г. Егорьевск, д. Лесково, питомник растений «Лесково»
Объем контроля	100%
Метод контроля	Тепловой
Вид контроля	Тепловизионная проверка
Нормативная документация	ГОСТ Р 54852-2011
Погодные условия	Облачно без осадков; Давление 753 мм рт. ст.; Скорость ветра 3.2 м/с восточного направления; влажность воздуха 97%
Температура внутри помещения	-3 °С
Температура окружающей среды	+6 °С
Средства контроля	Срок действия метрологической аттестации
Камера тепловизионная FLIR мод. E8 №639048640	Свидетельство о поверке №ПН-14134 до 15.12.2020
Термогигрометр Testo 608-H1 №45018046	до 05.12.2020

Результаты контроля	
Основные характеристики выявленных дефектов;	Выявлена инфильтрация теплового воздуха на следующих участках: • По контуру входной двери; • По контуру секционных ворот; • Приточно-вытяжная вентиляция

Приложение 1. Фотографии выявленных дефектов с номерами изделий.

Приложение 2. Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля


Приложение 3. Копия квалификационного удостоверения ответственного специалиста.

Приложение 4. Применяемое оборудование при тепловом контроле.

Контроль выполнил руководитель лаборатории неразрушающего контроля М.А. Полковников
Удостоверение № 0009-16-9079

Руководитель лаборатории неразрушающего контроля _____ / М.А. Полковников

«03» ноября 2020 года



Примечание: Инфильтрация теплового воздуха по контуру дверного проема и секционных ворот вследствие отсутствия термоизоляции теплопроводимых материалов;



**Единая система оценки соответствия
в области промышленной, экологической
безопасности, безопасности в энергетике и
строительстве**



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ

№03A020372

Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля
Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Эксперт»

(Свидетельство об аккредитации в Единой системе оценки соответствия
в области промышленной, экологической безопасности,
безопасности в энергетике и строительстве №10103 от 30.04.2020г.)

УДОСТОВЕРЯЕТ:

Лаборатория неразрушающего контроля
Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ Экспертиза»
(ООО «НТЦ Экспертиза»)
Юр. адрес: 141732, Московская область, г. Лобня, ул. Борисова, д.24, кв. 102
Факт. адрес лаборатории: 141730, Московская область, г. Лобня,
ул. Борисова, д.14, корп.2, пом. 7

УДОВЛЕТВОРЯЕТ

Требованиям Системы неразрушающего контроля
Согласно ПБ-03-372-00

Область аттестации и условие действия Свидетельства
определены в приложении к настоящему Свидетельству

Дата регистрации 12 октября 2020г.
Свидетельство действительно до 12 октября 2023г.
Без приложения не действительно
(приложение на 1-ом листе)

Руководитель Независимого органа
по аттестации лабораторий
М.П.



А.В. Полковников

№ 10103-(1)-489

**Единая система оценки соответствия
в области промышленной, экологической
безопасности, безопасности в энергетике и
строительстве**

Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля
Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Эксперт»
(Свидетельство об аккредитации в Единой системе оценки соответствия
в области промышленной, экологической безопасности,
безопасности в энергетике и строительстве №10103 от 30.04.2020г.)

**ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ
№03A020372 от 12 октября 2020г.**

Лаборатория неразрушающего контроля
Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ Экспертиза»
(ООО «НТЦ Экспертиза»)
Юр. адрес: 141732, Московская область, г. Лобня, ул. Борисова, д.24, кв. 102
Факт. адрес лаборатории: 141730, Московская область, г. Лобня,
ул. Борисова, д.14, корп. 2, пом. 7

ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ

На 1-ом листе

Лист 1

1. Наименование оборудования (объектов):

1. Объекты котлонадзора
2. Системы газоснабжения (газораспределения)
3. Подъемные сооружения
4. Объекты горнорудной промышленности
5. Объекты угольной промышленности
6. Оборудование нефтяной и газовой промышленности
7. Оборудование металлургической промышленности
8. Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств
11. Здания и сооружения (строительные объекты)

2. Виды (методы) неразрушающего контроля:

2. Ультразвуковой (кроме объектов п.3, 4, 5):
 - 2.1. Ультразвуковая дефектоскопия
 - 2.2. Ультразвуковая толщинометрия
4. Магнитный: 4.1. Магнитопорошковый
6. Проникающими веществами: 6.1. Капиллярный 6.2. Течеискание
9. Тепловой
11. Визуальный и измерительный

3. Виды деятельности:

проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции, эксплуатации и техническом диагностировании вышеперечисленных объектов.

Условие действия свидетельства

Свидетельство действительно в течение установленного срока при условии подтверждения результатами проверок соответствия лаборатории требованиям Правил аттестации и основных требований к лабораториям НК.

Срок проведения плановой проверки лаборатории – II квартал 2022г.

Руководитель Независимого органа
по аттестации лабораторий
М.П.

А.В. Полковников

№ 10103-(2)-489

Приложение № 3.

Копия квалификационного удостоверения ответственного специалиста.

Единая система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве
 № НОАП - 0009 АО «НИКИМТ - Атомстрой»
 Аттестационный центр
 НИКИМТ

Свидетельство об аккредитации № НОАП-0009 от 10.06.2019 г.
 Срок действия до 10.06.2024 г.

Квалификационное удостоверение
 НОАП № 0009-9079

Фамилия **Полковников**
 Имя **Михаил**
 Отчество **Алексеевич**
 Год рождения **1982**


 (подпись владельца) (подпись руководителя)

Квалификационное удостоверение НОАП № 0009-9079
 Уровень квалификации, вид (метод) контроля, наименование (индекс) объектов контроля в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля.
 Настоящее удостоверение действительно только при наличии удостоверения о проверке знаний правил безопасности.

Вид контроля	ВИК		ПВТ		ТК	
	мес.	год	мес.	год	мес.	год
Уровень 1						
Оборуд.						
Уровень 2						
Оборуд.						
Уровень 3	09	2024	09	2024	09	2024
Оборуд.	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11		1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11		1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11	

М.П. Адрес Независимого органа : **30.09.2019г.**
 (Подпись руководителя) 127410, Москва, Алтуфьевское ш.43 (Дата выдачи)
 Тел. (495) 411-65-50


УДОСТОВЕРЕНИЕ НОАП № 0009-9079
 о проверке знаний правил безопасности

Выдано **ПОЛКОВНИКОВУ МИХАИЛУ АЛЕКСЕЕВИЧУ**
 Должность **директор по развитию**
 Место работы **ООО НТЦ «Эксперт»**
 в том, что он(а) прошел(а) проверку знаний: **нормативно-технической документации в соответствии с протоколом № 10-19**

в комиссии Аттестационного центра **НИКИМТ**
 и допущен(а) в качестве специалиста III уровня
 по **ВИК; ПВТ; ТК** п.п. **1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11**
 Основание: протокол № **10-19** от **30.09.2019г.**
 Председатель аттестационной комиссии **Е.Э. Филатова/**

УДОСТОВЕРЕНИЕ НОАП № 0009-9079
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОСТЕХНАДЗОРА:

- (1) Котлонадзор
- (2) Надзор за системами газоснабжения (газораспределения)
- (3) Надзор за подъемными сооружениями
- (4) Надзор за оборудованием в горнорудной промышленности
- (5) Надзор за оборудованием в угольной промышленности
- (6) Надзор за оборудованием в нефтяной и газовой промышленности
- (7) Надзор за оборудованием в металлургической промышленности
- (8) Надзор за оборудованием взрывопожароопасных и химически опасных производств
- (11) Надзор за зданиями и сооружениями


 подпись **А.В. Овсянников**
 Ф.И.О.

Приложение 4.

Применяемое оборудование при тепловом контроле.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЗ ИНЖИНИРИНГ»
(ЦСМ ООО «АЗ-И») (РА RU.312199)

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № ПН-14134

Действительно до: 15.12.2020

Средство измерений Камера тепловизионная FLIR мод. E8
Фиф ОЕИ № 57833-14
наименование, тип, модификация СИ, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 639048640

в составе -
номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на который поверено средство измерений

в соответствии с МП РТ 2082-2014
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнено поверение

с применением эталонов 3.6.ГМТ.0016.2018, 3.6.ГМТ.0017.2018, 3.6.ГМТ.0015.2018
Регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Темп. окружающей среды 20,7 °С, отн. влажность 51,8%, атм. давление 753 мм рт. ст.

Перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

179
ДДАЭ

Директор Центра

Подпись

Зубарева А.С.
ФИО и должность

Поверитель

Подпись

Зубарева А.А.
ФИО и должность

Дата поверки 16.12.2019

МСО 19011198898

AZ 0132253

